



- LEGENDA:**
- E LAMPY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
 - ŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY SZCZELNY
 - ŁĄCZNIK PODTYNKOWY SZCZELNY
 - GNIAZDO PODTYNKOWE SZCZELNE
 - OPTYCZNA CZUJKA DYMU
 - OPRAWA KABINAŁOWA 60 W

UWAGI:
 INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODAMI YDY20 3x2,5 mm²
 W POMIĘSZCZENIACH PRZEJŚCIOWO WILGOTNYCH STOSOWAĆ ODPRZET SZCZELNY
 INSTALACJE OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODEM YDY20 3x1,5 mm² W POMIĘSZCZENIACH PRZEJŚCIOWO WILGOTNYCH STOSOWAĆ ODPRZET I OPRAWY OŚWIETLENIA SZCZELNE
 ALGORYTM ŁĄCZENIA OPRAW OŚWIETLENIA WYKONAĆ W POSZCIGODNE OBRWOY USTALIC Z UŻYTKOWNIKIEM POMIĘSZCZENIA
 INSTALACJE SIŁOWE WYKONAĆ PRZEWODEM YDY20 3x6 mm² W POMIĘSZCZENIACH PRZEJŚCIOWO WILGOTNYCH STOSOWAĆ ODPRZET SZCZELNY
 INSTALACJE CZUJKA DYMU WYKONAĆ PRZEWODEM YTKSY 2x0,8 mm²
 OBRWOY ZASILAJĄCY RADIOSTACJE WYKONAĆ PO JEJ REALIZACJI

ac archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA • 48-304 NYSA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, TEL: +48774353029, 604997894 NAZWA I ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ CZĘŚCI BUDYNKU USŁUGOWEGO NA REMIZIE STRAŻACKĄ ORAZ PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BURGRABICACH 48-395 BURGRABICE, DZ. NR 398/3, 399/2, 399	STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY
	BRANŻA: ELEKTRYCZNY
TYTUŁ RYSUNKU RZUT PODDASZA	DATA: 14.11.2016 r.
ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. JÓZEF RADOMAŃSKI UPR. Nr 265/ 87/OP mgr MICHAŁ KULESZ	SKALA RYS. NR RYS. 1:100 6 E