



- LEGENDA:**
- LAMPY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
 - ŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY SZCZELNY
 - ŁĄCZNIK PODTYNKOWY SZCZELNY
 - GŁAZDO PODTYNKOWE SZCZELNE
 - OPTYCZNA CZUJKA DYMU
 - OPRAWA KABNAŁOWA 60 W

UWAGI:

- INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODAMI YDY20 3x2,5 mm² W POMIESZCZENIACH PRZEŚCIEWO WILGOTNYCH STOSOWAĆ ODPRZET SZCZELNY
- INSTALACJE OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODAMI YDY20 3x1,5 mm² W POMIESZCZENIACH PRZEŚCIEWO WILGOTNYCH STOSOWAĆ ODPRZET I OPRAWY OŚWIETLENOWE SZCZELNE
- ALGORYTM ŁĄCZENIA OPRAW OŚWIETLENOWYCH W POSZCZEGÓLNE OBWODY USTALIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM POMIESZCZENIA
- INSTALACJE SIŁOWE WYKONAĆ PRZEWODAMI YDY20 8mm² W POMIESZCZENIACH PRZEŚCIEWO WILGOTNYCH STOSOWAĆ ODPRZET SZCZELNY
- INSTALACJE CZUJEK DYMU WYKONAĆ PRZEWODAMI YTKSY 2x0,8 mm²
- OBWODY ZASŁAJĄCY RADIOSTACJE WYKONAĆ PO JEJ REALIZACJI

ac archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA: 48-304 NYSA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, TEL: +48774353029, 604997894	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSUBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARZEGO ORAZ CZĘŚCI BUDYNKU USŁUGOWEGO NA REMIZ STRAŻACKĄ ORAZ PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BURGRABICACH 48-395 BURGRABICE, DZ. NR 398/3, 399/2, 389	STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT WYKONAWCZY
	BRANŻA: ELEKTRYCZNY	
TYTUŁ RYSUNKU RZUT PODDASZA	DATA: 14.11.2016 r.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. JÓZEF RADOMAŃSKI UPR. Nr 265/ 87/OP	mgr MICHAŁ KULESZ	SKALA RYS. 1:100
		NR RYS. 6 E