



**UWAGI I ZALECENIA:**

- ROZPROWADZENIE INSTALACJI C.O. NA PARTERZE PROPONUJE SIĘ WYKONAĆ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH W NP. W SYSTEMIE TWETOP PERT/AL/PERT PROWADZONYCH W BRUZZACH ŚCIENNYCH LUB PODŁODZE O ŚREDNICACH PODANYCH NA RZUCIE ORAZ Z RUR MIEDZIANYCH PROWADZONYCH NAD POSADZKĄ NA PIĘTRZE
- JAKO POWIERZCHNIE GRZEWOCZE ZASTOSOWANO GRZEJNIKI PŁYTKOWE Z PODŁĄCZENIEM DOLYM

**OZNACZENIA:**

- K - kocioł na paliwo stałe o mocy 50kW przystosowany do spalania: granulatu z trocin (pelet), groszku węglowego oraz kawałków drewna z palnikiem i podajnikiem ślimakowym np. typu DefroAgro Uni
- P<sub>chw1</sub>, P<sub>chw2</sub> - pompy ciepłej wody użytkowej
- P<sub>co1</sub>, P<sub>co2</sub> - pompy obiegu c.o.
- R - rozdzielacz
- NW - otwarte naczynie wzbiornicze V=50l
- RB - rura bezpieczeństwa
- RW - rura wzbiornicza
- RP - rura przelewowa
- RS - rura sygnalizacyjna
- P1, P2, P3, P4 - piony c.o.

RZUT PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

C.D. RYS. S-2