

Tabela montażowa linii napowietrznej nN - Dokumentacja budowy dróg na osiedlach mieszkaniowych w Głucholazach

Stup		Orientacyjny zatok	Rozpiętość przęsła	Przewód AsXSn - Tor 1	Przewód AsXSn 4x70+35mm ²	Zerdzi	Ustoje			Uziomy										Oświetlenie uliczne										Inne													
Numer słupa	Typ, funkcja						Typ ustoju	Objemka OU-1a/VE	Płyta stopowa 0.3x0.3m	Płyta ustojowa U-85	Typ uziomu	Bednarka oc. 25x4mm	Bednarka stalowa-oc. 25x4mm	Klamerka COT 36	Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.10	Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x70mm ²	Śruba oc. M10x25 + N + PO + PS	Śruba oc. M20x25 + N + PO + PS	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37	Zacisk BELOS 2442 uziemiający śrubowy	Zacisk SLIP 22.1 odgałęźny przebijający izolację	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1	Objemka OB-35a	Opaska PER 15	Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253	Przewód izolowany ALYd 16mm ²	Przewód izolowany DYd 2.5mm ²	Typ oprawy: Istniejąca z demontażu	Wkładka topikowa 25A	Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1	Zacisk SLIP 12.05 odgałęźny przebijający izolację	Zacisk tulejowy ZUP-5	Drut Al. Długość 1750mm	Taśma Al. Długość 500mm	Izolator N-95/2	Izolator N-80/2	Śruba M12x40	Objemka O-1	Konstrukcja przelotowa Kp-2	Konstrukcja przelotowa Kp-1			
705	P1	180	0	4x70+35	0	1	UP3	2	1	2	TP 2x10	23	7,5	8	2	1	4	2	8	1	1	2	2	2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	5	5	4	1	6	1	4	1
Razem:					0	1		2	1	2		23	7,5	8	2	1	4	2	8	1	1	2	2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	5	5	4	1	6	1	4	1			

