OZNACZENIE	DRZWI WEWNĘTRZNE																	
	D1/IV		D2/IV		D3/IV		D5/IV		D14/IV		D18/IV		D19/IV		D9/IV			
uwaga: grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać podanej szerokośc l otworu w świetle ościeżnicy																
wymiary skrzydła - w świetle ościeżnicy	90/200		90/200		80/200		90/200		90+30/210		90/200		90/200		90+60/210			
lewe/prawe	L	P	L	P	L	P	L	P	90P+30L/210	90L+30P/210	L	P	L	P	90P+60L	90L+60P		
PRZYZIEMIE	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-		
I PIĘTRO	-	-	2	5	1	1	-		1	-	-	1	-	2	-	-		
II PIĘTRO	1	2	2	4	3	1	1		1	-	-	-	-	-	1	-		
razem:	3		13		6		**1**		**3**		1		2		1			
uwagi	-drzwi pełne, aluminiowe - system profili aluminiowych bez izolacji termicznej - wypełnienie: blacha alu - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy i skrzydła 52mm - kolor grafitowy RAL 7015 - samozamykacz		- drzwi pełne aluminiowe - system profili aluminiowych bez izolacji termicznej - wypełnienie: blacha alu - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy i skrzydła 52mm - kolor RAL 7015 - samozamykacz - szczelina wentylacyjna szer. 2,5cm		- drzwi pełne aluminiowe - system profili aluminiowych bez izolacji termicznej - wypełnienie: blacha alu - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy i skrzydła 52mm - kolor RAL 7015 - samozamykacz - szczelina wentylacyjna szer. 3cm (podcięcie skrzydła)		-drzwi przesuwne , z płyty hpl, kolor grafitowy RAL 7015		- system profili aluminiowych bez izolacji termicznej, - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy i skrzydła 52mm - kolor grafitowy RAL 7015 - wypełnienie: szkło bezpieczne P2, mleczne - drzwi wyposażone w samozamykacz - drzwi ppoż EIS 30 - elementy aluminiowe zabezpieczone dla C-4 (dotyczy drzwi na hali basenowej)		drzwi systemowe do sauny, łaźni parowej, szkło hartowane, z samozamykaczem, rama aluminiowa malowana RAL 7015		drzwi systemowe do groty śnieżnej z izolacją termiczną , aluminiowe -kolor grafitowy RAL 7015		drzwi pełne stalowe, wzmocnione - klasa mechaniczna 3, kolor RAL 7015 z samozamykaczem; przeszklone, szkło hartowane	

UWAGA !

1. Wymiary otworów sprawdzić po wykonaniu prac budowlanych.
2. Podane wymiary skrzydeł drzwi są wymiarami w świetle przejścia, nie mogą być zawężane elementami konstrukcji.
3. Klamki - kolor srebrny satyna.

"MWM" Sp. z o.o. Sp.K. GLIWICE
Biuro Projektów ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice
tel/fax 032 279 05 48 e-mail: biuro@mwm.pl

Inwestycja (nazwa i adres)
48-340 GŁUCHOŁAZY, UL. MONIUSZKI,
DZ. NR 1273, 1275, 1246/2, 1233/1 , 1271, 1270, 1269, 1268, 1234/8, 1246/3, 1228/2 OBR. GŁUCHOŁAZY

Inwestor (nazwa i adres)
GMINA GŁUCHOŁAZY
RYNEK 14 , 48-340 GŁUCHOŁAZY

Tytuł projektu: PROJEKT WYKONAWCZY - ZADANIE IV

Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI

Oznaczenie projektu				Kolejny nr rysunku			Data	Skala
Nr zlecena/KT	Stadium	Branza	Nr kolejny	Arkusz	Zmiana			
KT-284	PW	AB	12				06.2019	1:100

	mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA upr.bud.nr 5/08/SLOKK	mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA upr.bud.nr 5/08/SLOKK		
Autor/Projektant	Autor/Projektant	Opracował	Sprawdzający	

WŁAŚCICIELEM PRAW DO NINIEJSZEGO RYSUNKU JEST PRZEDSIĘBIORSTWO "MWM" Sp. z o.o. w Gliwicach
PUBLIKOWANIE, POWIELANIE I WPROWADZANIE ZMIAN BEZ PISEMNEJ ZGODY JEST ZABRONIONE