



BETON B 25(C20/25)
STAL A-IIIIN (RB 500W)

1. Powierzchnie stykające się gruntem pokryć powłoką bitumiczną
2. Pręty poziome wydane w mb należy pokryć na min. 50 średnic także w narożach
3. Otuliny:
 - belki - 25 mm
 - słupy, ściany - 30mm
 - płyty - 20 mm
 - stopy i ławy fund., płyty fundament. - 40 mm

		"MWM" Sp. z o.o. Sp. K. GLIWICE Biuro Projektów ul. Grotgiera 35, 44-100 Gliwice tel/fax 032 279 05 48 e-mail: biuro@mwm.pl	
		ul. Mickiewicza 100, 44-100 Gliwice tel/fax 032 279 05 48 e-mail: biuro@mwm.pl	
Tytuł projektu: PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI - ZADANIE IV KONSTRUKCJA WEJŚCIA 3.3 - RYS. ZBROJENIOWY I			
Opracowanie projektu		Kopieje nr rysunku	
mgr inż. Michał PIECHOTA aspr bud nr OPL/0945/POOR/13		mgr inż. Michał PIECHOTA	
Data		Skala	
19 2		06.2019 1:25	
mgr inż. Michał PIECHOTA		mgr inż. Michał PIECHOTA	
Autor/Projektant		Sprawdzający	
WŁAŚCICIELEM PRAW DO NIEKAZALNEGO RYSUNKU JEST PRZEDSIĘBIORSTWO "MWM" Sp. z o.o. Sp. K. w Gliwicach PUBLIKOWANIE, POWIĘLNIENIE I WSPÓLNICZE ZMIAN BEZ PIŚMENNĄ ZGODY JEST ZABRONIONE			