

**Do Wykonawców  
postępowania przetargowego  
ZP.271.1.8.2018.JS**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Jarnołtówek na działce nr ewid. 350/10 wraz z usunięciem kolizji ze słupem elektrycznym oraz wykonaniem drzwi zewnętrznych w budynku dz. nr 350/12 w Jarnołtówku”

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Burmistrz Głucholaz działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579, z późn.zm.) - zwanej dalej ustawą, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zw. SIWZ), sporządzonej w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego poprzez modyfikację jej zapisów.

**Wniosek Wykonawcy:**

Pytanie 1: Proszę określić jaki rodzaj materiału należy wycenić w pozycji 130 przedmiaru robót? W przedmiarze występuje styropian EPS 70040 gr. 7 cm w projekcie XPS gr 7 cm.

Pytanie 2: Proszę określić jaki rodzaj materiału należy wycenić w pozycji 137 przedmiaru robót? W przedmiarze występuje styropian EPS 70040 gr 7 cm w projekcie XPS gr 7 cm.

Pytanie 3: Czy należy wyceniać separator substancji ropopochodnych? Brak w przedmiarze.

Pytanie 4: Czy należy wyceniać bramę segmentową? Brak w przedmiarze.

Pytanie 5. Proszę określić parametry systemu odprowadzania spalin.

Ad. 1 Należy przyjąć materiał wyszczególniony w przedmiarze robót w poz. 130 tj. styropian EPS 70040 gr. 7cm.

Ad. 2 Należy przyjąć materiał wyszczególniony w przedmiarze robót w poz. 137 tj. styropian EPS 70040 gr. 7cm.

Ad. 3. Należy wycenić separator substancji ropopochodnych zaprojektowany w dokumentacji i dopisać do kosztorysu ofertowego w nowej pozycji 292.

Ad. 4. Należy wycenić bramę segmentową zaprojektowaną w dokumentacji (wyszczególniona na zestawieniu stolarki) i dopisać do kosztorysu ofertowego w nowej pozycji 293.

Ad. 5. Specyfikacja do systemu odciągu spalin:

System odprowadzania spalin należy dobrać do konkretnego wozu bojowego przewidzianego do garażowania na tym stanowisku tj. **MAN tgm 18.340.**

Parametry systemu odprowadzania spalin:

- kompletny szynowy wyciąg spalin EMS-H
- profil aluminiowy L= 6 m - wózek odciągowy EMS;

- zasilanie szyny 230 V AC;
- złączka z wężem DN125 i elektromagnesem;
- ssawka fajkowa;
- średnica węża odciągowego 125, 150mm;
- wentylator dachowy o mocy 1,1 kW;
- skrzynka sterująca pracą wentylatora;
- automatyczne uruchamianie wentylatora (np. sygnałem alarmu lub otwarciem bramy);
- możliwość uruchamiania manualnego (0-1).

W pozostałej części SIWZ dla przedmiotowego postępowania pozostaje niezmieniona, a niniejsze zmiany stanowią jej integralną treść.

Rozdzielnik:

1. tablica ogłoszeń Zamawiającego
2. BIP
2. a/a

wyk. Joanna Sokołowska  
dn. 19.02.2018 r.

Z up. Burmistrza  
mgr inż. Roman Sambor  
Zastępca Burmistrza